Vypracoval: Ing. Hančár	Zodpovedný projektant: Ing. Hančár	Vedúci útvaru: Ing.Mohler	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. KOŠICE KOMENSKÉHO 50
Kreslil: Ing. Hančár	Hlavný inžinier projektu: Ing.Mohler		
Čísesc: Košice - okolie	Kraj: Košický		Formát: 6 A4
Obec: Blažice	Investor: VVS a.s. Košice		Dátum: 2.2016
Akcia: Blažice - vodovod			Stupeň: DSP
			Číslo zákazky: 76/V/2015
Objekt: SO 01 Rozvodná sieť			Archívne číslo:
Príloha: Situácia na podkladě katastrálnej mapy č.1			Mierka: 1 : 1 000 / Číslo prílohy: č.2.1

Prívodné potrubie PVC - D110, PN10 - 690 m

Prívodné potrubie
Vodovodná sieť - návrh

SO 04 NN prípojka k ATS
SO 05 Odpadné potrubie z ATS
HDPE D160 dl. 53m
Prevádzkové súbory
PS 01-03 Stroj notechnologická časť ATS
PS 02-03 Telemetria ATS

Stavebné objekty
SO 01 Rozvodná sieť
Etapa I
VETVA "1" D110x6,6 - HDPE PN10 - 158 m
VETVA "1-2" D110x6,6 - HDPE PN10 - 311 m
VETVA "1-2" D90x5,4 - HDPE PN10 - 104 m
Etapa II
VETVA "1" D110x6,6 - HDPE PN10 - 542 m
VETVA "1-3" D90x5,4 - HDPE PN10 - 242 m
VETVA "1-4" D110x6,6 - HDPE PN10 - 353 m
VETVA "1-5" D110x6,6 - HDPE PN10 - 305 m
Etapa III
VETVA "1-1" D90x5,4 - HDPE PN10 - 240 m
VETVA "1-6" D110x6,6 - HDPE PN10 - 353 m
VETVA "1-6-1" D90x5,4 - HDPE PN10 - 215 m
VETVA "1-7" D90x5,4 - HDPE PN10 - 310 m
ROZVODNÉ POTRUBIE HDPE SPOLU 3 133 m
SO 02 Vodovodné prípojky
119 ks, potrubie PE 32x2,4 PN10
SO 03 Automatická tlaková stanica ATS
Prefabrikovaná betónová šachta vážená 2,00x2,00x0,15m

VETVA "1-1" D90x5,4 - HDPE PN10 - 240 m
VETVA "1" D110x6,6 - HDPE PN10 - 542 m
VETVA "1-2" D110x6,6 - HDPE PN10 - 311 m
VETVA "1-2" D90x5,4 - HDPE PN10 - 104 m
VETVA "1-3" D90x5,4 - HDPE PN10 - 242 m
VETVA "1-4" D110x6,6 - HDPE PN10 - 353 m
VETVA "1-5" D110x6,6 - HDPE PN10 - 305 m
VETVA "1-6" D110x6,6 - HDPE PN10 - 353 m
VETVA "1-6-1" D90x5,4 - HDPE PN10 - 215 m
VETVA "1-7" D90x5,4 - HDPE PN10 - 310 m

Pokračuje situácia č.2