



OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Hroncova 13, 041 70 Košice

Číslo spisu

OU-KS-OSZP-2023/010889-009

Košice

08. 11. 2023



OBEC BLAŽICE	
Dátum 08. 11. 2023	
Podanie číslo: 550	Číslo spisu: 225/2023
Prihlavy/listy:	Vybavuje: 4

Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania

Výrok

Okresný úrad Košice-okolie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), postupujúc podľa § 73 vodného zákona a na základe ustanovení:

- § 26 ods. 4) vodného zákona,
- § 82 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
- § 20 vykonávacej vyhlášky číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

obci Blažice, zastúpenej starostom, Blažice č. 53, 044 16 Bohdanovce, IČO: 00690198,

užívanie časti vodnej stavby: „Blažice - vodovod – SO 01 Rozvodná sieť - vetva „1“, „1-6“, „1-6-1“, SO 02 Vodovodné prípojky (32 ks), SO 03 Automatická tlaková stanica, SO 04 NN prípojka k ATS, SO 05 Odpadné potrubie z ATS, PS 01 - 03 Strojnotechnologická časť ATS, PS 02-03 Telemetria ATS“ v k. ú. Blažice.

Stavba je realizovaná v nasledovnom rozsahu:

„SO 01 Rozvodná sieť“:

- vetva „1“ – v rozsahu od km 0,155 – 0,616, D 110 x 6,6 HDPE PN 10 s dĺžkou 410,08 m.
- vetva „1-6“ D 110 x 6,6 HDPE PN 10 s dĺžkou 353,73 m.
- vetva „1-6-1“ D 90 x 5,4 HDPE PN 10 s dĺžkou 208,06 m.

„SO 02 Vodovodné prípojky“:

- 32 ks vodovodných prípojok PE 32 x 2,4 PN 10 s celkovou dĺžkou 201,81 m (verejné časti).

„SO 03 Automatická tlaková stanica“:

- železobetónová kruhová nádrž DN 2000 o hĺbke 2,0 m – 1 ks.

„SO 04 NN prípojka k ATS“:
- s dĺžkou 29,07 m.

„SO 05 Odpadové potrubie z ATS“:
- potrubie HDPE D 160 x 9,5 s dĺžkou 63,76 m a HDPE D 110 x 6,6 s dĺžkou 6,3 m.

Prevádzkové súbory:

PS 01-03 Strojnotechnologická časť ATS

PS 02-03 Telemetria ATS

Oproti schválenej projektovej dokumentácii boli zistené tieto odchýlky:

- doplnenie 2 ks vodovodných prípojek a zmena dĺžok vodovodných prípojek z dôvodu konečnej polohy prípojek pre budúcich odberateľov.
- zanedbateľné zmeny dĺžok vodovodných vetiev a odpadného potrubia z ATS.

Povolenie sa vydáva za nasledovných podmienok:

1. Prevádzkovať vodnú stavbu v súlade s prevádzkovým poriadkom.
2. Vlastník vodnej stavby je povinný udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov.

Odôvodnenie

Obec Blažice, zastúpená starostom, Blažice č. 53, 044 16 Bohdanovce podala listom doručeným dňa 10.07.2023 na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy návrh na vydanie povolenia na užívanie časti vodnej stavby „Blažice - vodovod – SO 01 Rozvodná sieť - vetva „1“, „1-6“, „1-6-1“, SO 02 Vodovodné prípojky (32 ks), SO 03 Automatická tlaková stanica, SO 04 NN prípojka k ATS, SO 05 Odpadné potrubie z ATS, PS 01 - 03 Strojnotechnologická časť ATS, PS 02-03 Telemetria ATS“ v obci Blažice. Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Uskutočnenie vodnej stavby „Blažice - vodovod“ bolo povolené rozhodnutím Okresného úradu Košice-okolie, OSŽP č. OU-KS-OSZP-2017/000710 zo dňa 17.05.2017. Neoddeliteľnou súčasťou predmetného rozhodnutia je oprava chyby v písaní č. OU-KS-OSZP-2019/002142 zo dňa 10.01.2019. Termín ukončenia vodnej stavby bol predĺžený do 31.12.2026 rozhodnutiami Okresného úradu Košice-okolie, OSŽP č. OU-KS-OSZP-2021/015143-008 zo dňa 20.12.2021 a č. OU-KS-OSZP-2021/015247-008 zo dňa 28.12.2021.

Stavebné povolenie č. OU-KS-OSZP-2017/000710 zo dňa 17.05.2017 bolo vydané pre spoločnosť VVS, a.s. Košice. Na základe cedačnej zmluvy č. 454/66/2020/IÚ z roku 2020 a cedačnej zmluvy č. 666/141/2021/IÚ z roku 2021 boli práva a povinnosti stavebníka postúpené obci Blažice, zastúpenej starostom.

K žiadosti o vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby žiadateľ predložil nasledovné doklady:

- rozhodnutie OÚ Košice-okolie, OSŽP č. OU-KS-OSZP-2017/000710 zo dňa 17.05.2017,
- oprava chyby v písaní OÚ Košice-okolie, OSŽP č. OU-KS-OSZP-2019/002142 zo dňa 10.01.2019,
- rozhodnutie OÚ Košice-okolie, OSŽP č. OU-KS-OSZP-2021/015143-008 zo dňa 20.12.2021,
- rozhodnutie OÚ Košice-okolie, OSŽP č. OU-KS-OSZP-2021/015247-008 zo dňa 28.12.2021,
- protokol o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 11.04.2023,
- porealizačné zameranie vodnej stavby vypracované Ing. Jánom Kavuličom v apríli 2023,
- Cedačná zmluva č. 454/66/2020/IÚ z roku 2020,
- Cedačná zmluva č. 666/141/2021/IÚ z roku 2021,
- protokol o tlakovej skúške vodovodného potrubia zo dňa 30.03.2023,
- protokol o preplachu a dezinfekcii vodovodného potrubia zo dňa 06.04.2023,
- stavebný denník,
- vyhlásenia o parametroch, vyhlásenie zhody, certifikáty a atesty použitých materiálov,
- vyjadrenie OÚ Košice-okolie, OSŽP, úseku odpadového hospodárstva ku kolaudácii stavby č. OU-KS-OSZP-2023/008642-002 zo dňa 23.06.2023.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2023/010889-002 zo dňa 02.08.2023 oznámil podľa § 80 stavebného zákona začatie vodoprávneho konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám a dňa 24.08.2023 vykonal ústne jednanie spojené s miestnym zisťovaním na obecnom úrade v obci Blažice.

Súčasne listom č. OU-KS-OSZP-2023/010889-003 zo dňa 02.08.2023 oznámil podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie konania vo veci vydania povolenia na užívanie vodnej stavby verejnou vyhláškou. Účastníci konania a dotknuté orgány boli informovaní, že svoje námietky a stanoviská k predmetu konania môžu predložiť písomne na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP, najneskôr do dňa konania ústneho pojednávania, inak k nim nebude prihliadnuté

Stavebník dňa 17.08.2023 doručil na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP Správu č. 1832023 spoločnosti BRENAX o prevádzkovej kontrole požiarneho vodovodu (pre hydranty).

Na mieste bola vykonaná ohliadka, pri ktorej bolo zistené doplnenie 2 ks vodovodných prípojek, zmeny dĺžok vodovodných prípojek z dôvodu ich východiskovej polohy pre budúcich odberateľov a tiež zanedbateľné zmeny dĺžok vodovodných vetiev a odpadného potrubia z ATS.

Prevádzkovateľom vodnej stavby bude spoločnosť VVS, a.s. na základe zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu uzatvorenej s obcou Blažice. Na základe kontroly technického stavu novovybudovaného vodovodu (vykonanej pracovníkmi VVS, a.s.) boli zistené nedostatky, ktorých odstránenie je podmienkou k uzavretiu predmetnej zmluvy. Žiadateľ na pojednávaní uviedol, že odstránenie nedostatkov bude riešené zhotoviteľom stavby v 36. týždni.

Žiadateľ na pojednávaní predložil stanovisko Pamiatkového úradu SR č. PUSR-2023/15182-2/60137/MAK zo dňa 26.07.2023, Protokol z odovzdania a prevzatia úseku cesty II/576 v intraviláne obce Blažice č. IU-2023/1412-5166 zo dňa 10.05.2023. Nevyhovujúcu kvalitu vody (spôsobenú zvýšenou koncentráciou Fe a Mn) žiadateľ rieši v súčinnosti s obcami Vyšná Myšľa, Bohdanovce a RÚVZ Košice.

Dňa 24.08.2023 bolo na OÚ Košice-okolie, OSŽP doručené súhlasné stanovisko OR HaZZ Košice-okolie č. ORHZ-KS1-2023/000105-002 zo dňa 24.08.2023.

Nakol'ko žiadosť neobsahovala všetky podklady potrebné pre vydanie povolenia na užívanie časti vodnej stavby, Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2023/010889-005 zo dňa 11.09.2023 vodoprávne konanie prerušil a súčasne vyzval obec Blažice k doplneniu zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu uzavretú so spoločnosťou VVS, a.s., Košice; stanovisko VVS, a.s. k odstráneniu nedostatkov vodnej stavby a záväzné stanovisko RÚVZ Košice v termíne do 90 dní odo dňa doručenia výzvy.

Dňa 30.10.2023 bolo na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP doručené záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2023/10373-5/84116/PS zo dňa 23.10.2023 a záväzné stanovisko RÚVZ Košice č. RÚVZKE/OHŽPaZ/10310/22566/2023 zo dňa 27.10.2023. Vzorka vody odobratá z rozšírenej časti verejného vodovodu dňa 11.10.2023 bola analyzovaná v laboratóriu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v rozsahu minimálnej analýzy. Kvalita vody vyhovela požiadavkám Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Dňa 08.11.2023 bolo Okresnému úradu Košice-okolie, OSŽP doručené súhlasné stanovisko VVS, a.s. ku kolaudácii stavby zo dňa 08.11.2023 a Zmluva o výkone správy majetku verejného vodovodu (prevádzkovaní majetku obce) č. 745/67/2023/závodKE zo dňa 08.11.2023.

Na základe predložených dokladov a po vykonaní miestnej ohliadky zrealizovanej vodnej stavby orgánom štátnej vodnej správy bolo zistené, že časť vodnej „Blažice - vodovod – SO 01 Rozvodná sieť - vetva „1“, „1-6“, „1-6-1“, SO 02 Vodovodné prípojky (32 ks), SO 03 Automatická tlaková stanica, SO 04 NN prípojka k ATS, SO 05 Odpadné potrubie z ATS, PS 01 - 03 Strojnotechnologická časť ATS, PS 02-03 Telemetria ATS“ je s výnimkou vyššie uvedenej odchýlky vybudovaná a umiestnená v súlade s overenou projektovou dokumentáciou a vodoprávnym povolením.

Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, na základe výsledku vykonanej vodoprávnej kolaudácie, pri ktorej neboli zistené zásadné skutočnosti brániace riadnemu užívaniu vodnej stavby a na základe predložených dokladov, ktoré sú potrebné pre vydanie rozhodnutia, povoľuje užívanie časti vodnej stavby „Blažice - vodovod – SO 01 Rozvodná sieť - vetva „1“, „1-6“, „1-6-1“, SO 02 Vodovodné prípojky (32

ks), SO 03 Automatická tlaková stanica, SO 04 NN prípojka k ATS, SO 05 Odpadné potrubie z ATS, PS 01 Strojnotechnologická časť ATS, PS 02-03 Telemetria ATS“ a odsúhlasuje odchýlku oproti schválenej projektovej dokumentácii tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa podľa § 82 ods. 6 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou. Kolaudačné povolenie sa vyvesí na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Obec Blažice, zastúpená starostom, ako investor stavby, je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od správneho poplatku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o ŽP. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Andrea Vravcová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10114

Doručuje sa

Obec Blažice, Blažice 53, 044 16 Blažice, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, 042 66 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
SC KSK, stredisko Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská republika

Na vedomie

MONTRÚR s. r. o. Košice, Medená 21, 040 17 Košice-Barca
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice I
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach-okolie, Rožňavská 610/25, Moldava nad Bodvou, Košice-okolie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipeľská, KE 1/1, 040 11 Košice II
Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce
Obec Vyšná Myšľa, Hlavná 60, 044 15 Vyšná Myšľa

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie - "Blažice - vodovod" - povolenie na užívanie časti vodnej stavby]
Identifikátor: OU-KS-OSZP-2023/010889-0060019/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Andrea Vravcová
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 08.11.2023 14:34:20 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 08.11.2023 14:40:59 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-KS-OSZP-2023/010889-0060019/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Dominika Šeňová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Košice - okolie
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 08.11.2023
Podpis a pečiatka:

Šeňová

